



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор

 Д.Р.Хаджиев

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

«Осуществление контроля значений соотношения потребления активной и реактивной мощности для энергопринимающих устройств потребителей»

Потребитель: юридические лица и индивидуальные предприниматели, присоединенная мощность энергопринимающих устройств которых более 150 кВт (за исключением лиц, приравненных к гражданам-потребителям)

Порядок определения стоимости услуг (процесса): оплата не предусмотрена (п. 8 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442)

Условия оказания услуг (процесса): снятие почасовых значений величин активной и реактивной мощности (при плановых проверках и снятии контрольных показаний приборов учета у потребителей)

Порядок оказания услуг (процесса): в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг (далее – Правила недискриминационного доступа), утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 и Порядком расчета значений потребления активной и реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, применяемых для определения обязательств сторон в договорах об оказании услуг по передаче электрической энергии (договорах энергоснабжения) (далее – Порядок расчета), утвержденных Приказом Минпромэнерго Российской Федерации от 22.02.2007 № 49.

№	Этап	Содержание/Условия этапа	Форма предоставления	Результат	Срок исполнения	Ссылка на нормативный правовой акт
---	------	--------------------------	----------------------	-----------	-----------------	------------------------------------

№	Этап	Содержание/Условия этапа	Форма предоставления	Результат	Срок исполнения	Ссылка на нормативный правовой акт
1	Проведение проверки прибора учета потребителя	Во время проведения плановых проверок и снятия контрольных показаний приборов учета у потребителей определяется значение соотношения потребления активной и реактивной мощности.	Способом, позволяющим подтвердить факт получения Акта проверки прибора учета	Акт проверки прибора учета	1 рабочий день со дня проведённой проверки	Пункт 18 Правил недискриминационного доступа
1.1.	Фиксация нарушения значения соотношения потребления активной и реактивной мощности	При выявлении сетевой организацией на основании показаний приборов учета нарушений значений соотношения потребления активной и реактивной мощности* в Акте делается соответствующая запись, и потребитель электроэнергии уведомляется о выявленном нарушении.	Акт и уведомление на бумажном носителе направляется потребителю способом, позволяющим подтвердить факт получения	Уведомление о нарушении значений соотношения потребления активной и реактивной мощности	1 рабочий день со дня проведённой проверки	Пункт 18 Правил недискриминационного доступа
2	Действия Потребителя при получении уведомления о нарушении значения соотношения потребления активной и реактивной мощности	Потребитель электрической энергии при получении акта и уведомления письменно уведомляет сетевую организацию о сроке, в течение которого он обеспечит соблюдение установленных характеристик путем самостоятельной установки устройств, обеспечивающих регулирование реактивной мощности.	Уведомление о сроке, в течение которого потребитель обеспечит соблюдение установленных характеристик, потребитель направляет способом, позволяющим подтвердить факт его получения сетевой организацией.	Уведомление о сроке устранения выявленного нарушения	10 рабочих дней со дня поступления потребителю Акта и уведомления о выявленном нарушении значения соотношения потребления активной и реактивной мощности	Пункт 18 Правил недискриминационного доступа

* ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ, в соответствии с Порядком расчёта

Положение точки присоединения потребителя к электрической сети	tg фи
напряжением 110 кВ (154 кВ)	0,5
напряжением 35 кВ (60 кВ)	0,4
напряжением 6 - 20 кВ	0,4
напряжением 0,4 кВ	0,35